

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Иркутской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Братску и Братскому району  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Братск, ул. 25-летия БГС, 51, каб. № 25  
(место составления акта)

«26» ноября 2020 г.  
(дата составления акта)  
10 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 194

По адресу/адресам: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, ул. Ангарская, 4а  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. № 194 от 26.10.2020 года.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек»,  
учетный № КНМ 382003227509  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2020 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ час минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Кольтерова Н.В. 26.10.2020г. 12 час. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки  
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Чиканов Антон Владимирович государственный инспектор Братска и Братского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кольтерова Наталья Владимировна заведующий МКДОУ детский сад «Ручеек»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание детского сада: одноэтажное, брусовое, кровля шиферная по деревянной обрешетке, 5-й степени огнестойкости, общая площадь – 777,7 кв. м., вентиляция естественная, освещение электрическое, отопление водяное. Помещения защищены АУПС и СОУЭ. Имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Из здания имеется 6 эвакуационных выходов, соответствуют требованиям. Имеется пожарный водоём объёмом 120 куб.м. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

**В ходе проведения проверки** нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) по соблюдению пожарной безопасности не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 194 от 26.10.2020 года (2 листа);
- Копия свидетельства о государственной регистрации (1 лист);
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (1 лист);



- Копия свидетельства на право собственности на здание (1 лист);
- Копия свидетельства на право собственности на земельный участок (1 лист);
- Копия приказа о приеме работника на работу (1 лист);
- Копия выписки из ЕГРЮЛ за 2020 год (1 лист);
- Копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность (1 лист);
- Инструкция о мерах пожарной безопасности (3 листа);
- Копия удостоверения о прохождении руководителем учреждения обучения ПТМ (1 лист);
- Акт проведения эвакуации (1 лист);
- Копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств сигнализации (2 листа);
- Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации (1 лист);
- Отчет о проведении учебной эвакуации (1 лист);
- Приказ о создании пожарно-технической комиссии (1 лист);
- Акт освидетельствования огнетушителей (1 лист);
- Акт проверки наружного противопожарного водоснабжения (1 лист);
- Перспективный план развития в области обеспечения пожарной безопасности (4 листа);
- Проверочный лист (11 листов);
- Платежное поручение № 54878 о приобретении огнетушителей (1 лист).

Государственный инспектор г. Братска и Братского района  
по пожарному надзору

Чиканов А.В.

(должность, фамилия, инициалы)



«26» ноября 2020 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Жиль т.р.т.в. А.В. - заверяющий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)



"26" ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Телефон доверия: (8-3952) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Кольтерова Наталья Владимировна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023